


13. 	ORL ambulance Budova 12
adresa	Václavská 570 537 27 Chrudim
telefon	+420 469 653 111, +420 605 455 544
e-mail	posta.chrudim@nempk.cz
web	www.chrudim.nempk.cz
Parkování	<p>obecné (u budovy 12)</p> <p>Vyhrazené stání pro ZTP 4x na parkovišti v areálu nemocnice (hlavní vjezd do areálu nemocnice) - nejbližší vstupu 1/A. Vyhrazené stání o příčném sklonu 4,5%.</p> <p>Vyhrazené stání pro ZTP 2x na parkovišti před Lékárnou – před areálem nemocnice - nejbližší vstupu 1/B.</p> <p>Vyhrazené stání pro ZTP 4x na parkovišti v areálu nemocnice + vyhrazené stání pro ZTP 3x na parkovišti před areálem nemocnice (zadní vjezd do areálu nemocnice) - nejbližší vstupu 1/C – nejbližší vstupu do budovy 12.</p> <p>Od vyhrazeného stání pro ZTP po pochozí nebo pojezdové komunikaci v rámci areálu nemocnice.</p>
Přístup	<p>V případě parkování u hlavního vjezdu (VPS u vstupu 1/A nebo před Lékárnou) je nutno k ORL ambulanci (budova 12) projít hlavní budovou nemocnice - vstupem 1/A nebo 1/B a vyjít vstupem 1/C.</p> <p>ke vstupu 1/A</p> <p>Přístupová komunikace o podélném sklonu 5 - 7 %. Před vstupem rovná pochozí plocha š. 2870mm x hl. 1160mm.</p> <p>ke vstupu 1/B</p> <p>Přístup do areálu nemocnice brankou š. 1000mm nebo bránou (dvoukřídlá, plně otevřena). Možný nájezd na chodník vedoucí ke vstupu - pouze v místě pochozí komunikace z boku budovy lékárny (v rámci areálu nemocnice). Komunikace před vstupem o podélném sklonu 11%, šířky 1600mm, délky 3m, se zábradlím po 1 straně. Před vstupem není rovná pochozí plocha – podélný sklon do úrovně dveří.</p> <p>ke vstupu 1/C</p> <p>Komunikace před vstupem o podélném sklonu 8%, šířky 2500mm, délky 5,2m, se zábradlím po obou stranách. Před vstupem rovná pochozí plocha š. 2500mm x hl. 1500mm.</p>
Vstup do hlavní budovy nemocnice	<p>přístupný</p> <p>Vstup 1/A</p> <p>Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané š. 1330mm. Za vstupem prostorný vestibul.</p> <p>Vstup 1/B</p> <p>Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1450mm. Za vstupem rovná pochozí plocha š. 2000mm x hl. 1330mm, dále rampa o sklonu 8%, šířky 2000mm, délky 4,6m.</p> <p>Vstup 1/C</p>

	Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1480mm. Za vstupem rovná pochochozí plocha š. 1860mm x hl. 2500mm, dále rampa o sklonu 6,5%, šířky 1860mm, délky 3,9m.
Vstup do budovy 12	přístupný Přístupová komunikace o podélném sklonu 5,5 - 7%, šířka 2300mm, délka 2900mm, se zábradlím po jedné straně v. 1080mm. Vstupní dveře dvoukřídlé o š. křídla 900mm a 350mm (se samozavíráním, s madlem).
Interiér	přístupný ORL ambulance se nachází v 1.NP. Dveře do ambulance š. 800mm. ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz
WC	přístupné – závada WC předsíň š. 1080mm x hloubka 880mm. Dveře do předsíň š. 800mm (s madlem, otevírané ven). WC kabina š. 1560mm x hloubka 1780mm. Dveře š. 800mm (otevírané dovnitř !). Ve WC kabině: výška mísy 400mm, pevné madlo vpravo u mísy svislé dl. 400mm, spodní hrana v. 800mm. Podjezd umyvadla 770mm. Svislé madlo u umyvadla (délka 600mm, spodní hrana v. 360mm).
Mapováno	01/2024 zpracoval: R. Zamastilová

ORL ambulance – Budova 12



Hlavní vstup 1/A (od hlavního vjezdu do areálu nemocnice)



Přístup ke vstupu 1/B (od Lékárny)



Vstup 1/B (od Lékárny)



Vstup 1/C (od zadního vjezdu do areálu nemocnice)

