


<b>14.</b> 	<b>Urologická ambulance</b> <b>Hlavní budova</b>
<b>adresa</b>	Václavská 570 537 27 Chrudim
<b>telefon</b>	+420 469 653 111, +420 605 455 544
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:posta.chrudim@nempk.cz">posta.chrudim@nempk.cz</a>
<b>web</b>	<a href="http://www.chrudim.nempk.cz">www.chrudim.nempk.cz</a>
<b>Parkování</b>	<p>Vyhrazené stání pro ZTP 4x na parkovišti v areálu nemocnice (hlavní vjezd do areálu nemocnice) - nejbližší vstupu 1/A. Vyhrazené stání o příčném sklonu 4,5%.</p> <p>Vyhrazené stání pro ZTP 2x na parkovišti před Lékárnou – před areálem nemocnice - nejbližší vstupu 1/B.</p> <p>Vyhrazené stání pro ZTP 4x na parkovišti v areálu nemocnice + vyhrazené stání pro ZTP 3x na parkovišti před areálem nemocnice (zadní vjezd do areálu nemocnice) - nejbližší vstupu 1/C.</p> <p>Od vyhrazeného stání pro ZTP po pochozí nebo pojezdové komunikaci v rámci areálu nemocnice.</p>
<b>Přístup</b>	<p><b>ke vstupu 1/A</b>          Přístupová komunikace o podélném sklonu 5 - 7 %. Před vstupem rovná pochozí plocha š. 2870mm x hl. 1160mm.</p> <p><b>ke vstupu 1/B</b>          Přístup do areálu nemocnice brankou š. 1000mm nebo bránou (dvoukřídlá, plně otevřena). Možný nájezd na chodník vedoucí ke vstupu – pouze v místě pochozí komunikace z boku budovy lékárny (v rámci areálu nemocnice). Komunikace před vstupem o podélném sklonu 11%, šířky 1600mm, délky 3m, se zábradlím po 1 straně. Před vstupem není rovná pochozí plocha – podélný sklon do úrovně dveří.</p> <p><b>ke vstupu 1/C</b>          Komunikace před vstupem o podélném sklonu 8%, šířky 2500mm, délky 5,2m, se zábradlím po obou stranách. Před vstupem rovná pochozí plocha š. 2500mm x hl. 1500mm.</p>
<b>Vstup</b>	<p><b>přístupný</b></p> <p><b>Vstup 1/A</b>          Vstupní dveře automaticky ovládané o š. vstupu 1330mm (okolní prosklené stěny bez kontrastního značení). Dveře ze zádveří automaticky ovládané o š. vstupu 1330mm. Za vstupem prostorný vestibul.</p> <p><b>Vstup 1/B</b>          Vstupní dveře automaticky ovládané o š. vstupu 1450mm. Za vstupem rovná pochozí plocha š. 2000mm x hl. 1330mm, dále rampa o sklonu 8%, šířky 2000mm, délky 4,6m.</p> <p><b>Vstup 1/C</b>          Vstupní dveře automaticky ovládané o š. vstupu 1480mm. Za vstupem rovná pochozí plocha š. 1860mm x hl. 2500mm, dále rampa o sklonu 6,5%, šířky 1860mm, délky 3,9m.</p>

<b>Interiér</b>	<p><b>přístupný</b></p> <p><b>Urologická ambulance se nachází v 1.NP.</b>          Prosklené dveře do čekárny š. 900mm (bez samozavírání, bez madla, bez kontrastního značení). Ordinance - dveře š. 850mm. V čekárně věšáčky na oděvy v.1470mm.          Urologická vyšetřovna přístupná z chodby - dveře š.1100mm.          Ultrazvuk dveře š.1100mm.</p> <p><b>ordinační hodiny + link zde: <a href="http://www.nempk.cz">www.nempk.cz</a></b></p>
<b>WC</b>	<p><b>přístupné – závada ( v 1.NP ve vestibulu hlavního vstupu 1/A )</b></p> <p>WC kabina š. 1470mm x hl. 2400mm. Dveře š. 900mm. Ve WC kabině: vlevo u mísy pevné madlo svislé. Signalizační systém nouzového volání není.</p>
<b>Mapováno</b>	09/2023 <span style="float: right;">zpracoval: R. Zamastilová</span>

**Hlavní vstup 1/A (od hlavního vjezdu do areálu nemocnice)**



**Přístup ke vstupu 1/B (od lékárny)**



**Vstup 1/B (od Lékárny)**



**Vstup 1/C (od zadního vjezdu do areálu nemocnice)**



**Urologická ambulance**

