


|  |  |
|--|--|
| <b>18.</b>  | <b>Chirurgické odborné poradny</b><br><b>Hlavní budova</b>   |
| <b>adresa</b>  | Václavská 570<br>537 27 Chrudim  |
| <b>telefon</b>   | +420 469 653 111, +420 605 455 544   |
| <b>e-mail</b>  | <a href="mailto:posta.chrudim@nempk.cz">posta.chrudim@nempk.cz</a>   |
| <b>web</b>   | <a href="http://www.chrudim.nempk.cz">www.chrudim.nempk.cz</a>   |
| <b>Parkování</b>   | Vyhrazené stání pro ZTP 4x na parkovišti v areálu nemocnice - nejbližší vstupu 1/A. Vyhrazené stání o příčném sklonu.<br>Vyhrazené stání pro ZTP 2x na parkovišti před Lékárnou - před areálem nemocnice - nejbližší vstupu 1/B.<br>Vyhrazené stání pro ZTP 4x na parkovišti u zadního vjezdu do areálu nemocnice - nejbližší vstupu 1/C.<br>Od vyhrazeného stání pro ZTP po pochozí nebo pojezdové komunikaci v rámci areálu nemocnice.   |
| <b>Přístup</b>   | <b>ke vstupu 1/A</b><br>Přístupová komunikace o podélném sklonu 5 - 7 %. Před vstupem rovná pochozí plocha š.2870mm x hl.1160mm.<br><b>ke vstupu 1/B</b><br>Přístup do areálu nemocnice brankou š.1000mm nebo bránou (dvoukřídlá, plně otevřena). Možný nájezd na chodník vedoucí ke vstupu - pouze v místě pochozí komunikace z boku budovy lékárny (v rámci areálu nemocnice).<br>Komunikace před vstupem o podélném sklonu 11%, š.1600mm, d.3m. Před vstupem není rovná pochozí plocha - podélný sklon do úrovně dveří.<br><b>ke vstupu 1/C</b><br>Komunikace před vstupem o podélném sklonu 8%, š.2500mm, d.5,2m, se zábradlím po obou stranách. Před vstupem rovná pochozí plocha š.2500mm x hl.1500mm. |
| <b>Vstup</b>   | <b>přístupný</b><br><b>Vstup 1/A</b><br>Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané š.1330mm. Za vstupem prostorný vestibul.<br><b>Vstup 1/B</b><br>Vstupní dveře automaticky ovládané š.1450mm. Za vstupem rovná pochozí plocha š.2000mm x hl.1330mm, dále rampa - sklon 8%, š.2000mm, d.4,6m.<br><b>Vstup 1/C</b><br>Vstupní dveře automaticky ovládané š.1480mm. Za vstupem rovná pochozí plocha š.1860mm x hl.2500mm, dále rampa - sklon 6,5%, š.1860mm, d.3,9m.   |
| <b>Interiér</b>  | <b>přístupný</b><br>Poradny se nachází v 3.NP v patrové budově s výtahy. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ambulance hojení chronických ran</b></li> <li>• <b>Koloproktologická poradna</b></li> <li>• <b>Stomická poradna</b></li> </ul> Vstup do ambulance - dveře š.800mm.<br><b>ordinační hodiny + link zde: <a href="http://www.nempk.cz">www.nempk.cz</a></b>  |

|                 |   |                      |
|-----------------|---|----------------------|
| <b>Výtahy</b>   | <p>Všechny výtahy jsou přístupné v 1.NP hlavní budovy nemocnice a propojují 1.PP - 5.NP.</p> <p><b>Výtah 1</b><br/>Kabina výtahu š.930mm x hl.1240mm. 1. dveře mechanicky otevírné š. 700mm, 2. dveře samočinné vodorovně posuvné š.700mm. V kabině výtahu: není sedátko.</p> <p><b>Výtah 2</b><br/>Kabina výtahu š. 1600mm x hl. 2300mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 1100mm. Kabina výtahu v plném rozsahu vybavení.</p> <p><b>Výtah 3</b><br/>Kabina výtahu š.1400mm x hl. 2300mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 1100mm. Kabina výtahu v plném rozsahu vybavení.</p> <p><b>Výtah 4</b><br/>Kabina výtahu š. 930mm x hl. 1340mm. 1. dveře mechanicky otevírné ven š. 800mm, 2. dveře samočinné vodorovně posuvné š.800mm. V kabině výtahu: není sedátko.</p> |                      |
| <b>WC</b>       | <p><b>u ambulance bezbariérové není</b><br/>Možnost využít bezbariérové WC v 1.NP ve vestibulu hlavního vstupu 1/A.</p> <p><b>přístupné - závada</b> (v 1.NP ve vestibulu u hlavního vstupu 1/A)<br/>WC kabina š. 1470mm x hl. 2400mm. Dveře š. 900mm. Ve WC kabině: vlevo u mísy pevné madlo svislé.<br/>Signalizační systém nouzového volání není.</p>  |                      |
| <b>Mapováno</b> | 09/2023   | zpracoval: Shánělová |

### Hlavní vstup 1/A (od hlavního vjezdu do areálu nemocnice)



**Přístup ke vstupu 1/B (od Lékárny)**



**Vstup 1/B (od Lékárny)**



Vstup 1/C (od zadního vjezdu do areálu nemocnice)



TEC

