


<b>49.</b> 	<b>Oddělení matek po porodu – lůžková část</b> <b>Hlavní budova</b>
<b>adresa</b>	Václavská 570 537 27 Chrudim
<b>telefon</b>	+420 469 653 111, +420 605 455 544
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:posta.chrudim@nempk.cz">posta.chrudim@nempk.cz</a>
<b>web</b>	<a href="http://www.chrudim.nempk.cz">www.chrudim.nempk.cz</a>
<b>Parkování</b>	<p>Vyhrazené stání pro ZTP 4x na parkovišti v areálu nemocnice (hlavní vjezd do areálu nemocnice) - nejbližší vstupu 1/A. Vyhrazené stání o příčném sklonu 4,5%.</p> <p>Vyhrazené stání pro ZTP 2x na parkovišti před Lékárnou – před areálem nemocnice - nejbližší vstupu 1/B.</p> <p>Vyhrazené stání pro ZTP 4x na parkovišti v areálu nemocnice + vyhrazené stání pro ZTP 3x na parkovišti před areálem nemocnice (zadní vjezd do areálu nemocnice) - nejbližší vstupu 1/C.</p> <p>Od vyhrazeného stání pro ZTP po pochozí nebo pojezdové komunikaci v rámci areálu nemocnice.</p>
<b>Přístup</b>	<p><b>ke vstupu 1/A</b>  Přístupová komunikace o podélném sklonu 5 - 7 %. Před vstupem rovná pochozí plocha š. 2870mm x hl. 1160mm.</p> <p><b>ke vstupu 1/B</b>  Přístup do areálu nemocnice brankou š. 1000mm nebo bránou (dvoukřídlá, plně otevřena). Možný nájezd na chodník vedoucí ke vstupu – pouze v místě pochozí komunikace z boku budovy lékárny (v rámci areálu nemocnice). Komunikace před vstupem o podélném sklonu 11%, šířky 1600mm, délky 3m, se zábradlím po 1 straně. Před vstupem není rovná pochozí plocha – podélný sklon do úrovně dveří.</p> <p><b>ke vstupu 1/C</b>  Komunikace před vstupem o podélném sklonu 8%, šířky 2500mm, délky 5,2m, se zábradlím po obou stranách. Před vstupem rovná pochozí plocha š. 2500mm x hl. 1500mm.</p>
<b>Vstup</b>	<p><b>přístupný</b></p> <p><b>Vstup 1/A</b>  Vstupní dveře automaticky ovládané o š. vstupu 1330mm (okolní prosklené stěny bez kontrastního značení). Dveře ze zádveří automaticky ovládané o š. vstupu 1330mm. Za vstupem prostorný vestibul.</p> <p><b>Vstup 1/B</b>  Vstupní dveře automaticky ovládané o š. vstupu 1450mm. Za vstupem rovná pochozí plocha š. 2000mm x hl. 1330mm, dále rampa o sklonu 8%, šířky 2000mm, délky 4,6m.</p> <p><b>Vstup 1/C</b>  Vstupní dveře automaticky ovládané o š. vstupu 1480mm. Za vstupem rovná pochozí plocha š. 1860mm x hl. 2500mm, dále rampa o sklonu 6,5%, šířky 1860mm, délky 3,9m.</p>

<b>Interiér</b>	<p><b>přístupný</b>  <b>Oddělení matek po porodu se nachází v 5.NP.</b>  Vstup na oddělení - dvoukřídlé dveře 1100mm a š. 450mm (se samozavíráním, bez madla).  U vstupních dveří zvonek (interkom) ve v.1480mm.  <b>návštěvní hodiny + link zde: <a href="http://www.nempk.cz">www.nempk.cz</a></b></p>
<b>Výtah</b>	<p>Všechny výtahy jsou přístupné v 1.NP hlavní budovy nemocnice – propojují 1.PP – 5.NP:</p> <p><b>Výtah 1</b>  Kabina výtahu š. 930mm x hl. 1240mm. 1. dveře mechanicky otevírné š. 700mm, 2. dveře samočinné vodorovně posuvné š.700mm. V kabině výtahu: není sedátko.</p> <p><b>Výtah 2</b>  Kabina výtahu š. 1600mm x hl. 2300mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 1100mm. Kabina výtahu v plném rozsahu vybavení.</p> <p><b>Výtah 3</b>  Kabina výtahu š.1400mm x hl. 2300mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 1100mm. Kabina výtahu v plném rozsahu vybavení.</p> <p><b>Výtah 4</b>  Kabina výtahu š. 930mm x hl. 1340mm. 1. dveře mechanicky otevírné ven š. 800mm, 2. dveře samočinné vodorovně posuvné š.800mm. V kabině výtahu: není sedátko.</p>
<b>WC</b>	<p><b>bezbariérové WC není</b> u oddělení na chodbě - možnost využití bezbariérového WC v 1.NP ve vestibulu hlavního vstupu 1/A:</p> <p><b>přístupné – závada</b>  WC kabina š. 1470mm x hl. 2400mm. Dveře š. 900mm. Ve WC kabině: vlevo u mísy pevné madlo svislé. Signalizační systém nouzového volání není.</p>
<b>Mapováno</b>	01/2024 <span style="float: right;">zpracoval: R. Zamastilová</span>



Hlavní vstup 1/A (od hlavního vjezdu do areálu nemocnice)



Přístup ke vstupu 1/B (od Lékárny)



**Vstup 1/B (od Lékárny)**



**Vstup 1/C (od zadního vjezdu do areálu nemocnice)**



**Oddělení matek po porodu – lůžková část (5.NP)**

