

9. 	Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost Budova 10
adresa	Václavská 570 537 27 Chrudim
telefon	+420 469 653 111, +420 605 455 544
e-mail	posta.chrudim@nempk.cz
web	www.chrudim.nempk.cz
Parkování	<p>Před budovou parkování obecné. Vyhrazené stání pro ZTP 4x na parkovišti v areálu nemocnice (hlavní vjezd do areálu nemocnice) - nejbližší vstupu 1/A. Vyhrazené stání o příčném sklonu 4,5%.</p> <p>Vyhrazené stání pro ZTP 2x na parkovišti před Lékárnou - před areálem nemocnice - nejbližší vstupu 1/B.</p> <p>Vyhrazené stání pro ZTP 4x na parkovišti v areálu nemocnice + vyhrazené stání pro ZTP 3x na parkovišti před areálem nemocnice (zadní vjezd do areálu nemocnice) - nejbližší vstupu 1/C a nejbližší vstupu do budovy 10.</p> <p>Od vyhrazeného stání pro ZTP po pochozí nebo pojezdové komunikaci v rámci areálu nemocnice.</p>
Přístup	<p>V případě parkování u hlavního vjezdu (VPS u vstupu 1/A nebo před Lékárnou) je nutno k Ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost (budova 10) projít hlavní budovou nemocnice - vstupem 1/A nebo 1/B a vyjít vstupem 1/C.</p> <p>ke vstupu 1/A Přístupová komunikace o podélném sklonu 5 - 7 %. Před vstupem rovná pochozí plocha š.2870mm x hl.1160mm.</p> <p>ke vstupu 1/B Přístup do areálu nemocnice brankou š.1000mm nebo bránou (dvoukřídlá, plně otevřena). Možný nájezd na chodník vedoucí ke vstupu - pouze v místě pochozí komunikace z boku budovy lékárny (v rámci areálu nemocnice). Komunikace před vstupem o podélném sklonu 11%, š.1600mm, d.3m. Před vstupem není rovná pochozí plocha - podélný sklon do úrovně dveří.</p> <p>ke vstupu 1/C Komunikace před vstupem o podélném sklonu 8%, š.2500mm, d.5,2m, se zábradlím po obou stranách. Před vstupem rovná pochozí plocha š.2500mm x hl.1500mm.</p> <p>do budovy č.10 Přístupová komunikace o podélném sklonu 7%, d.2800mm, š.1800mm. Před vstupem rovná pochozí plocha š.1500mm x hl.2300mm.</p>
Vstup do hlavní budovy nemocnice	<p>přístupný</p> <p>Vstup 1/A Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané š.1330mm. Za vstupem prostorný vestibul.</p> <p>Vstup 1/B Vstupní dveře automaticky ovládané š.1450mm. Za vstupem rovná pochozí plocha š.2000mm x hl.1330mm, dále rampa - sklon 8%, š.2000mm, d.4,6m.</p>

	Vstup 1/C Vstupní dveře automaticky ovládané š.1480mm. Za vstupem rovná pochochozí plocha š.1860mm x hl.2500mm, dále rampa - sklon 6,5%, š.1860mm, d.3,9m.	
Vstup do budovy č.10	přístupný Vstupní dvoukřídlé dveře otevírané do prostoru čekárny o šířce otev. křídla 900mm (bez madla, se samozavíráním). U dveří není zvonek.	
Interiér	přístupný Ordinace lékaře se nachází v 1.NP. Dveře do ordinace š.800mm. V čekárně přebalovací pult v.880mm x hl.630mm x š.950mm s možností podjezdu. ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz	
WC	přístupné - závada WC kabina š.2430mm x hl.1620mm. Dveře š.800mm, na dveřích není zámek odjistitelný zvenčí. U WC mísy madla v.700mm, pevné madlo d.550mm. U umyvadla není svislé madlo. V kabině není háček na oděvy a signalizační systém nouzového volání.	
Mapováno	09/2023	zpracoval: Sháněová

Budova č.10 - Vstup do ambulance praktického lékaře pro děti a dorost



Hlavní vstup 1/A (od hlavního vjezdu do areálu nemocnice)



Přístup ke vstupu 1/B (od Lékárny)



Vstup 1/B (od Lékárny)



Vstup 1/C (od zadního vjezdu do areálu nemocnice)

