


12.		Epidemiologická sestra, Manažer kvality budova B
adresa	J.E. Purkyně 652 570 14 Litomyšl	
telefon	+420 461 655 111	
e-mail	posta.litomysl@nempk.cz	
web	www.nempk.cz	
Parkování	Na parkovišti před budovou je vyhrazené 1x pro ZTP.	
Přístup	Po komunikaci o nerovném terénu.	
Vstup	přístupný s dopomocí Před vstupem rampa o sklonu 8 - 18 %, délky 840 mm, šířky 850 mm. Vstupní dveře jednokřídlé š. 840 mm (bez madla, otevírané ven).	
Interiér	nepřístupný (nebezpečné) Ordinace se nachází ve zvýšeném 1.NP. Za vstupními dveřmi zádveří – plocha pod schody š. 1780mm x hl. 1880mm, dále 2 schody (s madlem po 1 straně v.1000mm), schody opatřeny rampou o sklonu 32% - 35%, šířky 900mm a délky 1000mm. Epidemiologická sestra, Manažer kvality - dveře š. 900 mm.	
WC	není bezbariérové Dveře do WC š. 600mm. WC kabiny malých rozměrů.	
Mapováno	05/2023	zpracovala: Shánělová

vstup



rampa v zádveří

