


25. 	Gastroenterologická ambulance budova M (vlevo)
adresa	J.E. Purkyně 652 570 14 Litomyšl
telefon	+420 461 655 111, Gastroenterologická ambulance +420 461 655 492
e-mail	posta.litomysl@nempk.cz
web	www.nempk.cz
Parkování	Vyhrazené stání pro ZTP 3x na parkovišti před budovou – přes silnici.
Přístup zleva	Snížený obrubník, přístupová komunikace se zvyšujícím se podélným sklonem 3 – 5%, až 8% na délce 8m – se soklem výšky 320mm.
Vstup vlevo	přístupný Vstupní dveře a dveře za zádveří automaticky ovládané š. 1500mm. Zádveří š. 3,6m x hl. 3,5m.
Interiér	přístupný – 1.PP (vlevo) Spojovací dveře dvoukřídlé o š. křídla 900mm a 500mm (s madlem z 1 strany v. 900mm a s panikovým kováním z 2. strany v. 1000mm, se samozavíráním se spomalením). Zvonek před vstupem ve v. 1280mm. Ambulance – dveře š. 1100mm. Gastroenterologická ambulance Endoskopie ordinační hodiny + link zde http://www.nempk.cz/ V čekárně: Věšák na oděvy ve v. 1500mm.
Rampa 1.NP (vlevo)	Přístup k výtahům po rampě – sklon 13%, délka 2430mm, šířka 1740mm, se zábradlím po obou stranách v. 900mm. Rampa překonává výškový rozdíl 2 schodů v interiéru, schody opatřeny zábradlím a madlem po obou stranách ve v. 900mm.
Výtah 2x	Výtahy jsou přístupné v 1.NP a jsou umístěny naproti sobě. Výtah lůžkový - propojuje 1.PP – 3.NP. Kabina výtahu š. 1430mm x hl. 2400mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 1100mm. Kabina výtahu v plném rozsahu vybavení. Výtah osobní – propojuje 1.PP – 4.NP. Kabina výtahu š. 1100mm x hl. 2100mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 800mm. Kabina výtahu v plném rozsahu vybavení.
WC	bezbariérové není U gastroenterologické ambulance WC ženy - WC předsíň: š. 1550mm x hl. 1900mm, dveře š. 700mm (bez madla, otevírané ven). WC kabina: š. 1260mm x hl. 1360mm, dveře š.700mm (bez madla, otevírané ven), WC mísa v. 400mm, u mísy pevné madlo dl. 560mm, výšky 800mm.
Mapováno	04/2023 zpracoval: R. Zamastilová



Monoblok - budova M (přístup vlevo)



Gastroenterologická ambulance 1.PP (vlevo)

