


51.		Rehabilitace – lůžková část budova M (vpravo)
adresa		J.E. Purkyně 652 570 14 Litomyšl
telefon		+420 461 655 111, +420 461 655 405
e-mail		posta.litomysl@nempk.cz
web		www.nempk.cz
Parkování		Vyhrazené stání pro ZTP 3x na parkovišti před budovou – přes silnici.
Přístup zprava		Snížený obrubník, přístupová komunikace s podélným sklonem 8%, na délce 8m – se soklem v.320mm.
Vstup vpravo		přístupný Vstupní dveře a dveře za zádveří automaticky ovládané š. 1500mm. Zádveří š. 3,6m x hl. 3,5m.
Interiér		přístupný – 3.NP (vpravo) Spojovací dveře na oddělení dvoukřídlé o š. křídla 800mm (se samozavíráním se spomalením, po 1 straně s madlem ve v. 880mm, po 2. straně s panikovým kováním ve v. 1000mm). Před vstupem zvonek ve v. 1580mm. návštěvní hodiny + link zde http://www.nempk.cz/
Rampa 1.NP (vpravo)		Přístup k výtahům po rampě – sklon 13%, délka 2300mm, šířka 1750mm, se zábradlím po obou stranách v. 900mm. Rampa překonává výškový rozdíl 2 schodů v interiéru, schody opatřeny zábradlím a madlem po obou stranách ve v. 900mm.
Výtah 2x		Výtahy jsou přístupné v 1.NP a jsou umístěny naproti sobě. Výtah lůžkový - propojuje 1.PP – 3.NP. Kabina výtahu š. 1430mm x hl. 2400mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 1100mm. Kabina výtahu v plném rozsahu vybavení. Výtah osobní – propojuje 1.PP – 4.NP. Kabina výtahu š. 1100mm x hl. 2100mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 800mm. Kabina výtahu v plném rozsahu vybavení.
WC		není
Mapováno	04/2023	zpracoval: R. Zamastilová



Monoblok – budova M (přístup vpravo)



Rehabilitace – lůžková část - 3.NP (vpravo)

