

1. Přístup od autobusového nádraží k nemocnici a možnost parkování u nemocnice

Autobusové nádraží (ul. E. Beneše) - nádražní budova.

Budova je pro vozíčkáře **přístupná**.

K budově přístup z ul. Edvarda Beneše - přechod pro chodce se sníženým nájezdem na chodník. Nástupiště před budovou ze zámkové dlažby.

Interiér: **přístupný** (1.NP)

Vstupní dvoukřídlé dveře o šířce křídla 800mm (2x) se samozavíráním. Prodej jízdenek - okénko v.840mm s podjezdem v.770mm, Informační koutek - dotyková obrazovka v. 1300mm.

Bezbariérové WC: **přístupné - závada** (1.NP).

WC uzamčené, otevírání na EUROklíč. Kabina š.2000mm x hl.2700mm. Na dveřích není madlo.

Výška sedátka 400mm. Ve WC kabině není: madlo u umyvadla, háček na oděvy, odpadkový koš. Kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.

Autobusové nádraží - nástupiště

Nástupiště u nádražní budovy **přístupné**, výška nástupní hrany 180mm. Opatřeno vizuální úpravou, signálními pásy a vodící linií pro nevidomé a slabozraké.



budova autobusového nádraží

Ostrůvková nástupiště (2x) jsou pro vozíčkáře **nepřístupná**. 2. nástupiště v.120mm, 3. nástupiště v.150mm. Nástupiště na přechodech nejsou bezbariérově propojena. Chybí snížené obrubníky na jedné nebo obou stranách přechodu. Nástupiště 2 a 3 nejsou vybavena vodící linií pro nevidomé a slabozraké a signálním pásem.



nástupiště (3x)




nesnížené obrubníky mezi nástupišti




snížený obrubník na jedné straně

Přístup k nemocnici



Chodník od autobusového nádraží - zámková dlažba. Místo pro přecházení a přechod pro chodce se sníženým nájezdem na chodník. Opatřeny prvky pro nevidomé a slabozraké.



Chodník k nemocnici o podélném sklonu 6%. Místo pro přecházení přes ulici Kollárova
 Směrem k poliklinice o sklonu 13% a protější strana o sklonu 14%. Chodník k budově
 Polikliniky o podélném sklonu 13%.

Vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy



Místo pro přecházení přes ulici Kollárova, od autobusového nádraží směr hlavní budova
 nemocnice se sníženým nájezdem na chodník. Místo pro přecházení - žulová kostka.
 Přístup ke hlavním dveřím - rampa, s madlem po obou stranách. 1. rameno - dl.7m,
 š.1300mm, sklon 10-11%, 2. rameno - dl.7,5m, š.1200mm, sklon 8-10%,
 3. rameno - dl. 6,8m, š.1300mm, sklon 9%. Mezi jednotlivými rameny podesty.

Vstup A2 - vstup z boku budovy



Chodník a komunikace ke vstupu A2 o sklonu 7-9%. U vstupu 2x vyhrazené stání o příčném sklonu 7%.

Vstup A3 - východ k budově C a D



Vedlejší vstup A3.



Komunikace od vstupu A3 k budově C a D.

Přístup od hlavní budovy nemocnice k budově Polikliniky



Přístup od Nemocnice k Poliklinice po chodníku - přechod pro chodce (2x) se sníženými obrubníky na obou stranách.

Vyhrazená stání pro ZTP v areálu Svitavské nemocnice.

1x u vstupu A1 - parkovací stání přes silnici. Přístup od vyhrazeného stání na chodník před budovu - snížený obrubník. Na parkovišti automat, odsazen od obrubníku hl.450mm - otvor pro vhadzování mincí v.1300mm, otvor pro vyzvednutí lístku v.1150mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma.

2x u vstupu A2 - vyhrazené stání o příčném sklonu 7%.

4x na parkovišti u polikliniky - u vyhrazeného stání není přímý nájezd na chodník, nutný pohyb po komunikaci parkoviště k nájezdu na chodník, který vede k oboum vstupům do budovy (před hlavním vstupem do polikliniky). Na parkovišti automat - otvor pro vhadzování mincí v.1000mm, otvor pro vyzvednutí lístku v.800mm.

1x ul. U Stadionu na parkovišti u budovy E.

1x ul. U Nemocnice za budovou INMED s.r.o. - vyhrazené stání o příčném sklonu 3,5% a podélném sklonu 6%.

2x ul. U Nemocnice u Alternativního klubu Tyjátr.

3x na parkovišti u budovy F.

