


<p>13. </p>	<p>Chirurgické ambulance budova A</p>
<p>adresa</p>	<p>Kollárova 7 568 25 Svitavy</p>
<p>telefon</p>	<p>+420 461 569 356 - Všeobecné chirurgické ambulance +420 461 569 357 - Stomická poradna +420 461 569 357 - Traumatologická ambulance +420 461 569 322 - Ambulance pro léčbu chronických defektů</p>
<p>web</p>	<p>www.svitavy.nempk.cz</p>
<p>Parkování</p>	<p>Vyhrazené stání 1x na parkovišti (blíže vstupu A1), přes silnici přístup na chodník před budovu - snížený obrubník. Na parkovišti automat, odsazen od obrubníku hl.450mm - otvor pro vhadzování mincí v.1300mm, pro vyzvednutí lístku v.1150mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma. Vyhrazené stání 2x na parkovišti před vstupem (vstup A2) o příčném sklonu 7%.</p>
<p>Přístup</p>	<p>Vstup A1: Přímá rampa, s madlem po obou stranách. 1. rameno - dl.7m, š.1300mm, sklon 10-11%, 2. rameno - dl.7,5m, š.1200mm, sklon 8-10%, 3. rameno - dl. 6,8m, š.1300mm, sklon 9%. Mezi jednotlivými rameny podesty. Vstup A2: Chodník a komunikace o sklonu 7-9%.</p>
<p>Vstup</p>	<p>přístupný s dopomocí Vstup A1 (hlavní vstup zepředu budovy): Před vstupem rampa a schodiště. Schodiště po obou stranách a uprostřed opatřené madlem. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Před vstupními dveřmi zvonek - interkom (vyveden na vrátnici/ informace) ve v.1350mm. V zádveří poštovní schránka, otvor pro vhadzování pošty ve v.1230mm. přístupný s dopomocí Vstup A2 (vstup z boku budovy): Před vstupními dveřmi rovná pochozí plocha. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Na rámu vstupních dveří zvonek - interkom (vrátnice) ve v.1570mm.</p>
<p></p>	<p>Budova A je propojena s budovou B, I a E.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budova A s budovou B je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl.3400mm, š.2450mm, sklon 6-7%, bez madla. • Budova B s budovou E je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl. 25m, š.3000mm, sklon 4-6%, bez madla.
<p>Interiér</p>	<p>přístupný Chirurgické ambulance (1.NP): Všeobecné chirurgické ambulance Traumatologická ambulance Stomická poradna Ambulance pro léčbu chronických defektů</p> <p>Vstup ze zádveří (u vstupu A1) do čekárny - dveře š.1100mm. Ambulance (3x) - dveře š.1100mm. V čekárně věšák - háčky v.1520mm. ordinační hodiny + linka zde: www.nempk.cz</p>

<p>WC</p>	<p>bezbariérové WC u ambulance není (dveře do WC š.700mm, kabiny malých rozměrů) Možnost využití bezbariérového WC ve vestibulu budovy A (1.NP). přístupné - závada Kabina š.1600mm x hl.1960mm. Na dveřích není madlo a zámek odjistitelný zvenčí. Z vnitřní strany dveří ve v.1150mm zarážka - obtížná manipulace. Háček na oděvy ve v.1550mm. U umyvadla není madlo. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p>
<p>Přemapováno</p>	<p>10/2021 zpracoval: Shánělová</p>

vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy



vstup A2 - vstup z boku budovy

