



14. 	<b>Chirurgie - lůžková část budova B</b>
adresa	Kollárova 7 568 25 Svitavy
telefon	+420 461 569 247 +420 461 569 323
web	<a href="http://www.svitavy.nempk.cz">www.svitavy.nempk.cz</a>
Parkování	<p><b>Vyhrazené stání 1x</b> na parkovišti (blíže vstupu A1), přes silnici přístup na chodník před budovu - snížený obrubník. Na parkovišti automat, odsazen od obrubníku hl.450mm - otvor pro vhazování mincí v.1300mm, otvor pro vyzvednutí lístku v.1150mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma.</p> <p><b>Vyhrazené stání 2x</b> na parkovišti před vstupem (vstup A2) o příčném sklonu 7%.</p>
Přístup	<p><b>Vstup A1:</b> Přímá rampa, s madlem po obou stranách. 1. rameno - dl.7m, š.1300mm, sklon 10-11%, 2. rameno - dl.7,5m, š.1200mm, sklon 8-10%, 3. rameno - dl. 6,8m, š.1300mm, sklon 9%. Mezi jednotlivými rameny podesty.</p> <p><b>Vstup A2:</b> Přístupová komunikace a chodník o sklonu 7-9%.</p>
Vstup	<p>Budova B je přístupná přes budovu A (viz. vstupy níže) a další vstup přes budovu E.</p> <p><b>přístupný s dopomocí</b>  <b>Vstup A1 (hlavní vstup zepředu budovy):</b>  Před vstupem rampa a schodiště. Schodiště po obou stranách a uprostřed opatřené madlem. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Před vstupními dveřmi zvonek - interkom (vyveden na vrátnici/informace) ve v.1350mm.  V zádveří poštovní schránka, otvor pro vhazování pošty ve v. 1230mm.</p> <p><b>přístupný s dopomocí</b>  <b>Vstup A2 (vstup z boku budovy):</b>  Před vstupními dveřmi rovná pochozí plocha. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Na rámu vstupních dveří zvonek - interkom (vyveden na vrátnici) ve v.1570mm.</p>
	<p>Budova B je propojena s budovou A, I a E.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budova B s budovou E je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl. 25m, š.3000mm, sklon 4-6%, bez madla.</li> </ul>
Interiér	<p><b>přístupný</b>  <b>Chirurgie - lůžková část (2.NP)</b>  Přístup z vestibulu budovy A k služebnímu výtahu budovy B - dveře automaticky ovládané a rampa: dl.3400mm, š.2450mm, sklon 6 -7%, bez madla.  <b>ordinační hodiny + link zde: <a href="http://www.nempk.cz">www.nempk.cz</a></b></p>
Výtah (služební)	<p>Propojuje 1.PP- 4.NP (budova B)  Služební výtah (průchozí) - kabina výtahu š.1420xhl.2460mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š.1300mm. Kabina v plném rozsahu vybavení.</p>
Schodiště	Přímé š.1600mm opatřené po obou stranách madly v.1020mm.
WC	<b>bezbariérové WC na oddělení není</b> Možnost využití bezbariérového WC ve vestibulu budovy A (1.NP).

		<p><b>přístupné - závada</b>          Kabina š.1600mm x hl.1960mm. Na dveřích není madlo a zámek odjistitelný zvenčí. Z vnitřní strany dveří ve v. 1150mm zarážka - obtížná manipulace. Háček na oděvy ve v.1550mm. U umyvadla není madlo. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p>
<p>Přemapováno</p>	<p>10/2021</p>	<p>zpracoval: Shánělová</p>

**vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy**



**vstup A2 - vstup z boku budovy**

