



19. 	Gastroenterologická ambulance - Endoskopie budova A
adresa	Kollárova 7 568 25 Svitavy
telefon	+420 461 569 287
web	www.svitavy.nempk.cz
Parkování	<p>Vyhrazené stání 1x na parkovišti (blíže vstupu A1), přes silnici přístup na chodník před budovu - snížený obrubník. Na parkovišti automat, odsazen od obrubníku hl.450mm - otvor pro vhadzování mincí v.1300mm, pro vyzvednutí lístku v.1150mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma.</p> <p>Vyhrazené stání 2x na parkovišti před vstupem (vstup A2) o příčném sklonu 7%.</p>
Přístup	<p>Vstup A1: Přímá rampa, s madlem po obou stranách. 1. rameno - dl.7m, š.1300mm, sklon 10-11%, 2. rameno - dl.7,5m, š.1200mm, sklon 8-10%, 3. rameno - dl. 6,8m, š.1300mm, sklon 9%. Mezi jednotlivými rameny podesty.</p> <p>Vstup A2: Chodník a komunikace o sklonu 7-9%.</p>
Vstup	<p>přístupný s dopomocí</p> <p>Vstup A1 (hlavní vstup zepředu budovy): Před vstupem rampa a schodiště. Schodiště po obou stranách a uprostřed opatřené madlem. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Před vstupními dveřmi zvonek - interkom (vyveden na vrátnici/informace) ve v.1350mm. V zádveří poštovní schránka, otvor pro vhadzování pošty ve v.1230mm.</p> <p>přístupný s dopomocí</p> <p>Vstup A2 (vstup z boku budovy): Před vstupními dveřmi rovná pochozí plocha. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Na rámu vstupních dveří zvonek - interkom (vrátnice) ve v.1570mm.</p>
	<p>Budova A je propojena s budovou B, I a E.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budova A s budovou B je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl.3400mm, š.2450mm, sklon 6-7%, bez madla. • Budova B s budovou E je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl. 25m, š.3000mm, sklon 4-6%, bez madla.
Interiér	<p>přístupný</p> <p>Z vestibulu budovy A přístup k osobnímu výtahu a schodišti dveře automaticky ovládané.</p> <p>Gastroenterologie (3.NP) - přístup od výtahu: rampa dl.7700mm, š.2400mm, sklon 6%, bez madla.</p> <p>Gastroenterologická ambulance - Endoskopie: Dveře do čekárny š.1100mm, ambulance (2x) - dveře š.1100mm. Převlékací kabiny (2x) - dveře š.700mm. V čekárně věšák na oděvy v.1520mm.</p> <p>ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz</p>
Výtah	<p>Propojuje 1.PP - 4.NP. Kabina výtahu š.1200 x hl.2000mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š.900mm. Kabina v plném rozsahu vybavení.</p>
Schodiště	<p>Přímé š.1500mm opatřené madlem po jedné straně.</p>

WC		<p>bezbariérové WC u ambulance není (dveře do WC š.700mm, kabiny malých rozměrů) Možnost využití bezbariérového WC ve vestibulu budovy A (1.NP). přístupné - závada Kabina š.1600mm x hl.1960mm. Na dveřích není madlo a zámek odjistitelný zvenčí. Z vnitřní strany dveří ve v.1150mm zarážka - obtížná manipulace. Háček na oděvy ve v.1550mm. U umyvadla není madlo. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p>
Přemapováno	10/2021	zpracoval: Šánělová

vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy



vstup A2 - vstup z boku budovy

