

2. 	Vrátnice / Informace budova A
adresa	Kollárova 7 568 25 Svitavy
telefon	+420 461 569 111
e-mail	posta.svitavy@nempk.cz
web	www.svitavy.nempk.cz
Parkování	<p>Vyhrazené stání 1x na parkovišti (blíže vstupu A1), přes silnici přístup na chodník před budovu - snížený obrubník. Na parkovišti automat, odsazen od obrubníku hl.450mm - otvor pro vhazování mincí v.1300mm, otvor pro vyzvednutí lístku v.1150mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma.</p> <p>Vyhrazené stání 2x na parkovišti před vstupem (vstup A2) o příčném sklonu 7%.</p>
Přístup	<p>Vstup A1: Příčná rampa, s madlem po obou stranách. 1. rameno - dl.7m, š.1300mm, sklon 10-11%, 2. rameno - dl.7,5m, š.1200mm, sklon 8-10%, 3. rameno - dl. 6,8m, š.1300mm, sklon 9%. Mezi jednotlivými rameny podesty.</p> <p>Vstup A2: Chodník a komunikace o sklonu 7-9%.</p>
Regulační poplatek	<p>Před ošetřením na pohotovosti, je nutné zakoupit na vrátnici /informacích pohotovostní regulační poplatek prostřednictvím kupónu. Kupóny lze pořídit v předstihu (bližší info na webových stránkách www.nempk.cz). U okénka vrátnice terminál pro zaplacení regulačního poplatku - zahájení platby v.1500mm, příložená karta v.1360mm, doklad v.1320mm.</p>
Vstup	<p>přístupný s dopomocí</p> <p>Vstup A1 (hlavní vstup zepředu budovy): Před vstupem rampa a schodiště. Schodiště po obou stranách a uprostřed opatřené madlem. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Před vstupními dveřmi zvonek - interkom (vyveden na vrátnici /informace) ve v.1350mm. V zádveří poštovní schránka, otvor pro vhazování pošty ve v.1230mm.</p> <p>přístupný s dopomocí</p> <p>Vstup A2 (vstup z boku budovy): Před vstupními dveřmi rovná pochozí plocha. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Na rámu vstupních dveří zvonek - interkom (vyveden na vrátnici) ve v.1570mm. Od vstupu vlevo Babybox. Přístup po komunikaci ve sklonu 6% s madlem po jedné straně, dále obrubník v.90mm. Babybox v.1000mm.</p>
	<p>Budova A je propojena s budovou B, I a E.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budova A s budovou B je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl.3400mm, š.2450mm, sklon 6-7%, bez madla. • Budova B s budovou E je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl. 25m, š.3000mm, sklon 4-6%, bez madla.
Interiér	<p>přístupný</p> <p>Vestibul (1.NP):</p> <p>Vrátnice / Informace - obslužný pult v.940mm, podjezd hl.210mm. Pokladna - obslužný pult v.920mm, podjezd hl.240mm. Ve vestibulu: přebalovací pult v.770mm x š.760mm x hl. 680mm a stoly v. 690mm.</p>

		Rychlé občerstvení - vstupní dveře automaticky ovládané. Pult v.970mm, se sníženou manipulační plochou v.600mm s podjezdem hl.250mm. Stoly v.730mm.
WC		přístupné - závada Kabina š.1600mm x hl.1960mm. Na dveřích není madlo a zámek odjistitelný zvenčí. Z vnitřní strany dveří ve v.1150mm zarážka - obtížná manipulace. Háček na oděvy ve v.1550mm. U umyvadla není madlo. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.
Přemapováno	10/2021	zpracoval: Shánělová

vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy



vstup A2 - vstup z boku budovy

