


24. 	<b>Anesteziologická ambulance budova B</b>
adresa	Kollárova 7 568 25 Svitavy
telefon	+420 461 569 420
web	<a href="http://www.svitavy.nempk.cz">www.svitavy.nempk.cz</a>
Parkování	<p><b>Vyhrazené stání 1x</b> na parkovišti (blíže vstupu A1), přes silnici přístup na chodník před budovu - snížený obrubník. Na parkovišti automat, odsazen od obrubníku hl.450mm - otvor pro vhadzování mincí v.1300mm, otvor pro vyzvednutí lístku v.1150mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma.</p> <p><b>Vyhrazené stání 2x</b> na parkovišti před vstupem (vstup A2) o příčném sklonu 7%.</p>
Přístup	<p><b>Vstup A1:</b> Přímá rampa, s madlem po obou stranách. 1. rameno - dl.7m, š.1300mm, sklon 10-11%, 2. rameno - dl.7,5m, š.1200mm, sklon 8-10%, 3. rameno - dl. 6,8m, š.1300mm, sklon 9%. Mezi jednotlivými rameny podesty.</p> <p><b>Vstup A2:</b> Přístupová komunikace a chodník o sklonu 7-9%.</p>
Vstup	<p>Budova B je přístupná přes budovu A (viz. vstupy níže) a další vstup přes budovu E.</p> <p><b>přístupný s dopomocí</b></p> <p><b>Vstup A1 (hlavní vstup zepředu budovy):</b> Před vstupem rampa a schodiště. Schodiště po obou stranách a uprostřed opatřené madlem. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Před vstupními dveřmi zvonek - interkom (vyveden na vrátnici/informace) ve v.1350mm. V zádveří poštovní schránka, otvor pro vhadzování pošty ve v. 1230mm.</p> <p><b>přístupný s dopomocí</b></p> <p><b>Vstup A2 (vstup z boku budovy):</b> Před vstupními dveřmi rovná pochozí plocha. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Na rámu vstupních dveří zvonek - interkom (vyveden na vrátnici) ve v.1570mm.</p>
	<p>Budova B je propojena s budovou A, I a E.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budova A s budovou B je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl.3400mm, š.2450mm, sklon 6-7%, bez madla.</li> <li>• Budova B s budovou E je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl. 25m, š.3000mm, sklon 4-6%, bez madla.</li> </ul>
Interiér	<p><b>přístupný</b> Z vestibulu budovy A přístup k osobnímu výtahu a ke schodišti dveřmi automaticky ovládanými.</p> <p><b>Anesteziologická ambulance (2.NP)</b> - přístup od výtahu k ambulanci rampa: dl.4400mm, š.2400mm, sklon 4,5%, bez madla. Dveře do ambulance š.800mm.</p> <p><b>ordinační hodiny + linka zde: <a href="http://www.nempk.cz">www.nempk.cz</a></b></p>
Výtah	<p>Propojuje 1.PP - 4.NP (pro budovu B i A stejný výtah) Osobní výtah - kabina výtahu š.1200xhl.2000mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š.900mm. Kabina v plném rozsahu vybavení.</p>
Schodiště	<p>Přímé š.1500mm opatřené madlem po jedné straně.</p>

WC	<p><b>bezbariérové WC u ambulance není</b> Možnost využití bezbariérového WC ve vestibulu budovy A (1.NP). <b>přístupné - závada</b> Kabina š.1600mm x hl.1960mm. Na dveřích není madlo a zámek odjistitelný zvenčí. Z vnitřní strany dveří ve v.1150mm zářezka - obtížná manipulace. Háček na oděvy ve v.1550mm. U umyvadla není madlo. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p>	
Přemapováno	10/2021	zpracoval: Shánělová

**vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy**



**vstup A2 - vstup z boku budovy**

