


25.		Lůžková stanice ARO budova A
adresa	Kollárova 7 568 25 Svitavy	
telefon	+420 461 569 414 +420 461 569 418	
web	www.svitavy.nempk.cz	
Parkování	Vyhrazené stání 1x na parkovišti (blíže vstupu A1), přes silnici přístup na chodník před budovu - snížený obrubník. Na parkovišti automat, odsazen od obrubníku hl.450mm - otvor pro vzhazování mincí v.1300mm, otvor pro vyzvednutí lístku v.1150mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma. Vyhrazené stání 2x na parkovišti před vstupem (vstup A2) o příčném sklonu 7%.	
Přístup	Vstup A1: Přímá rampa, s madlem po obou stranách. 1. rameno - dl.7m, š.1300mm, sklon 10-11%, 2. rameno - dl.7,5m, š.1200mm, sklon 8-10%, 3. rameno - dl. 6,8m, š.1300mm, sklon 9%. Mezi jednotlivými rameny podesty. Vstup A2: Přístupová komunikace a chodník o sklonu 7-9%.	
Vstup	Budova B je přístupná přes budovu A (viz. vstupy níže) a další vstup přes budovu E. přístupný s dopomocí Vstup A1 (hlavní vstup zepředu budovy): Před vstupem rampa a schodiště. Schodiště po obou stranách a uprostřed opatřené madlem. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Před vstupními dveřmi zvonek - interkom (vyveden na vrátnici/informace) ve v.1350mm. V zádveří poštovní schránka, otvor pro vzhazování pošty ve v. 1230mm. přístupný s dopomocí Vstup A2 (vstup z boku budovy): Před vstupními dveřmi rovná pochozí plocha. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Na rámu vstupních dveří zvonek - interkom (vyveden na vrátnici) ve v.1570mm.	
	Budova B je propojena s budovou A, I a E. <ul style="list-style-type: none"> • Budova A s budovou B je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl.3400mm, š.2450mm, sklon 6-7%, bez madla. • Budova B s budovou E je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl. 25m, š.3000mm, sklon 4-6%, bez madla. 	
Interiér	přístupný Z vestibulu budovy A přístup k osobnímu výtahu a schodišti dveřmi automaticky ovládanými. Lůžková stanice ARO - (2.NP) ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz	
Výtah	Propojuje 1.PP - 4.NP (pro budovu B i A stejný výtah) Osobní výtah - kabina výtahu š.1200xhl.2000mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š.900mm. Kabina v plném rozsahu vybavení.	
Schodiště	Přímé š.1500mm opatřené madlem po jedné straně.	

WC	<p>bezbariérové WC u ambulance není Možnost využití bezbariérového WC ve vestibulu budovy A (1.NP). přístupné - závada Kabina š.1600mm x hl.1960mm. Na dveřích není madlo a zámek odjistitelný zvenčí. Z vnitřní strany dveří ve v.1150mm zádržka - obtížná manipulace. Háček na oděvy ve v.1550mm. U umyvadla není madlo. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p>	
Přemapováno	10/2021	zpracoval: Shánělová

vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy



vstup A2 - vstup z boku budovy

