



| | |
|---|---|
| 33.  | Urologická ambulance budova B |
| adresa | Kollárova 7 568 25 Svitavy |
| telefon | +420 461 569 237 |
| web | www.svitavy.nempk.cz |
| Parkování | <p>Vyhrazené stání 1x na parkovišti (blíže vstupu A1), přes silnici přístup na chodník před budovu - snížený obrubník. Na parkovišti automat, odsazen od obrubníku hl.450mm - otvor pro vhadzování mincí v.1300mm, otvor pro vyvednutí lístku v.1150mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma.</p> <p>Vyhrazené stání 2x na parkovišti před vstupem (vstup A2) o příčném sklonu 7%.</p> |
| Přístup | <p>Vstup A1: Příčná rampa, s madlem po obou stranách. 1. rameno - dl.7m, š.1300mm, sklon 10-11%, 2. rameno - dl.7,5m, š.1200mm, sklon 8-10%, 3. rameno - dl. 6,8m, š.1300mm, sklon 9%. Mezi jednotlivými rameny podesty.</p> <p>Vstup A2: Přístupová komunikace a chodník o sklonu 7-9%.</p> |
| Vstup | <p>Budova B je přístupná přes budovu A (viz. vstupy níže) a další vstup přes budovu E.</p> <p>přístupný s dopomocí</p> <p>Vstup A1 (hlavní vstup zepředu budovy): Před vstupem rampa a schodiště. Schodiště po obou stranách a uprostřed opatřené madlem. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Před vstupními dveřmi zvonek - interkom (vyveden na vrátnici/informace) ve v.1350mm. V zádveří poštovní schránka, otvor pro vhadzování pošty ve v.1230mm.</p> <p>přístupný s dopomocí</p> <p>Vstup A2 (vstup z boku budovy): Před vstupními dveřmi rovná pochozí plocha. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Na rámu vstupních dveří zvonek - interkom (vyveden na vrátnici) ve v.1570mm.</p> |
| | <p>Budova B je propojena s budovou A, I a E.</p> <ul style="list-style-type: none"> Budova B s budovou E je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl. 25m, š.3000mm, sklon 4-6%, bez madla. |
| Interiér | <p>přístupný Přístup z vestibulu budovy A k ambulanci - dveře automaticky ovládané a rampa: dl.3400mm, š.2450mm, sklon 6-7%, bez madla.</p> <p>Urologická ambulance (1.NP) Čekárna - dveře (2x) š.900mm, dveře do ambulance š.900mm a 1000mm. Ultrazvuk - dveře do vyšetřovny š.900mm, převlékací kabiny (2x) - dveře š.600mm. Přebalovací pult v.940mm bez podjezdu. ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz</p> |
| WC | <p>bezbariérové WC u ambulance není (dveře do WC š.600mm, kabiny malých rozměrů) Možnost využití bezbariérového WC ve vestibulu budovy A (1.NP).</p> |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| |  | <p>přístupné - závada Kabina š.1600mm x hl.1960mm. Na dveřích není madlo a zámek odjistitelný zvenčí. Z vnitřní strany dveří ve v.1150mm zarážka - obtížná manipulace. Háček na oděvy ve v.1550mm. U umyvadla není madlo. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p> |
| <p>Přemapováno</p> | <p>10/2021</p> | <p>zpracoval: Shánělová</p> |

vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy



vstup A2 - vstup z boku budovy

