


38. 	Gynekologie - ambulantní část budova B
adresa	Kollárova 7 568 25 Svitavy
telefon	+420 461 569 224
web	www.svitavy.nempk.cz
Parkování	<p>Vyhrazené stání 1x na parkovišti (blíže vstupu A1), přes silnici přístup na chodník před budovu - snížený obrubník. Na parkovišti automat, odsazen od obrubníku hl.450mm - otvor pro vhadzování mincí v.1300mm, otvor pro vyzvednutí lístku v.1150mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma.</p> <p>Vyhrazené stání 2x na parkovišti před vstupem (vstup A2) o příčném sklonu 7%.</p>
Přístup	<p>Vstup A1: Přímá rampa, s madlem po obou stranách. 1. rameno - dl.7m, š.1300mm, sklon 10-11%, 2. rameno - dl.7,5m, š.1200mm, sklon 8-10%, 3. rameno - dl. 6,8m, š.1300mm, sklon 9%. Mezi jednotlivými rameny podesty.</p> <p>Vstup A2: Přístupová komunikace a chodník o sklonu 7-9%.</p>
Vstup	<p>Budova B je přístupná přes budovu A (viz. vstupy níže) a další vstup přes budovu E.</p> <p>přístupný s dopomocí</p> <p>Vstup A1 (hlavní vstup zepředu budovy): Před vstupem rampa a schodiště. Schodiště po obou stranách a uprostřed opatřené madlem. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Před vstupními dveřmi zvonek - interkom (vyveden na vrátnici/informace) ve v.1350mm. V zádveří poštovní schránka, otvor pro vhadzování pošty ve v. 1230mm.</p> <p>přístupný s dopomocí</p> <p>Vstup A2 (vstup z boku budovy): Před vstupními dveřmi rovná pochozí plocha. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Na rámu vstupních dveří zvonek - interkom (vyveden na vrátnici) ve v.1570mm. Od vstupu vlevo Babybox. Přístup po komunikaci ve sklonu 6% s madlem po jedné straně, dále obrubník v.90mm. Babybox v.1000mm.</p>
	<p>Budova B je propojena s budovou A, I a E.</p> <ul style="list-style-type: none"> Budova B s budovou E je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl.25m, š.3000mm, sklon 4-6%, bez madla.
Interiér	<p>přístupný</p> <p>Gynekologické ambulance (3.NP) Přístup z vestibulu budovy A k služebnímu výtahu budovy B - dveře automaticky ovládané a rampa: dl.3400mm, š.2450mm, sklon 6 -7%, bez madla. Ambulance pro těhotné - dveře š.900mm. Vyšetřovna – dveře š. 900mm. ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz</p>
Výtah (služební)	<p>Propojuje 1.PP - 4.NP (budova B)</p> <p>Služební výtah (průchozí) - kabina výtahu š.1420xhl.2460mm. Dveře samočinně vodorovně posuvné š.1300mm. Kabina v plném rozsahu vybavení.</p>

Schodiště		Přímé š.1600mm opatřené po obou stranách madly v.1020mm.
WC		<p>bezbariérové WC u ambulance není Možnost využití bezbariérového WC ve vestibulu budovy A (1.NP). přístupné - závada Kabina š.1600mm x hl.1960mm. Na dveřích není madlo a zámek odjistitelný zvenčí. Z vnitřní strany dveří ve v. 1150mm zarážka - obtížná manipulace. Háček na oděvy ve v.1550mm. U umyvadla není madlo. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p>
Přemapováno	10/2021	zpracoval: Shánělová

vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy



vstup A2 - vstup z boku budovy

