

4.		Lékařská pohotovostní služba pro dospělé budova A
adresa	Kollárova 7 568 25 Svitavy	
telefon	+420 461 569 239	
web	www.svitavy.nempk.cz	
Parkování	<p>Vyhrazené stání 1x na parkovišti (blíže vstupu A1), přes silnici přístup na chodník před budovu - snížený obrubník. Na parkovišti automat, odsazen od obrubníku hl.450mm - otvor pro vhadzování mincí v.1300mm, otvor pro vyzvednutí lístku v.1150mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma.</p> <p>Vyhrazené stání 2x na parkovišti před vstupem (vstup A2) o příčném sklonu 7%.</p>	
Přístup	<p>Vstup A1: Přímá rampa, s madlem po obou stranách. 1. rameno - dl.7m, š.1300mm, sklon 10-11%, 2. rameno - dl.7,5m, š.1200mm, sklon 8-10%, 3. rameno - dl. 6,8m, š.1300mm, sklon 9%. Mezi jednotlivými rameny podesty.</p> <p>Vstup A2: Chodník a komunikace o sklonu 7-9%.</p>	
Regulační poplatek	<p>Před ošetřením je nutné zakoupit pohotovostní regulační poplatek prostřednictvím kupónu na vrátnici /informacích - budova A, vestibul 1.NP (viz. popis č.2).</p> <p>Kupóny lze pořídit v předstihu (bližší info na webových stránkách www.nempk.cz).</p>	
Vstup	<p>přístupný s dopomocí Vstup A1 (hlavní vstup zepředu budovy): Před vstupem rampa a schodiště. Schodiště po obou stranách a uprostřed opatřené madlem. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Před vstupními dveřmi zvonek - interkom (vyveden na vrátnici/informace) ve v.1350mm. V zádveří poštovní schránka, otvor pro vhadzování pošty ve v.1230mm.</p> <p>přístupný s dopomocí Vstup A2 (vstup z boku budovy): Před vstupními dveřmi rovná pochozí plocha. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Na rámu vstupních dveří zvonek - interkom (vrátnice) ve v.1570mm.</p>	
	<p>Budova A je propojena s budovou B, I a E.</p> <ul style="list-style-type: none"> Budova B s budovou E je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl. 25m, š.3000mm, sklon 4-6%, bez madla. 	
Interiér	<p>přístupný ambulance LSPP v 1.NP Přístup z vestibulu k ambulanci dveře automaticky ovládané a rampa: dl.3400mm, š.2450mm, sklon 6-7%, bez madla. Dveře do čekárny š. 800mm, ambulance š.900mm. ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz</p>	
WC	<p>bezbariérové WC u ambulance není Možnost využití bezbariérového WC ve vestibulu budovy A (1.NP). přístupné - závada Kabina š.1600mm x hl.1960mm. Na dveřích není madlo a zámek odjistitelný zvenčí. Z vnitřní strany dveří ve v. 1150mm zarážka - obtížná manipulace. Háček na oděvy ve v.1550mm. U umyvadla není madlo.</p>	

		Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.	
		ASOCIACE	ASOCIACE
Přemapováno	10/2021		zpracoval: Shánělová

vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy



vstup A2 - vstup z boku budovy

