


47. 	<b>Ambulance klinické onkologie Multiscan aplikace chemoterapie - budova polikliniky</b>	
adresa	Kollárova 22 568 25 Svitavy	
telefon	+420 466 019 547	
web	<a href="https://www.multiscan.cz/oddeleni/onkologie-svitavy">https://www.multiscan.cz/oddeleni/onkologie-svitavy</a>	
Parkování	Vyhrazené parkovací stání 4x na parkovišti před budovou polikliniky. Na parkovišti automat - otvor pro vhadzování mincí v.1000mm, otvor pro vyzvednutí lístku v.800mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma.	
Přístup	U vyhrazeného stání není nájezd na chodník, nutný pohyb po komunikaci parkoviště k nájezdu na chodník, který vede k oboum vstupům do budovy (před hlavním vstupem do polikliniky).	
Vstup	<b>přístupný</b> Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. U vstupu zvonek (interkom) ve v.1420mm.	
Interiér	<b>přístupný</b> Ambulance se nachází v 3.NP. Spojovací dveře k výtahu a schodišti (1.NP-3.NP) automaticky ovládané. Vstup z chodby: Dvoukřídlé dveře do čekárny o š. otevíravého křídla 900mm a 700mm. <b>ordinační hodiny + link zde: <a href="http://www.svitavy.nempk.cz">www.svitavy.nempk.cz</a></b>	
Výtah	Propojuje 1.NP - 3.NP. Kabina výtahu š.1040mm x hl.2140mm. Dveře mechanicky otevírané š.800mm (se samozavíráním). V kabině výtahu není zrcadlo a sedátko. Tlačítka výtahu nejsou označena Braillovým písmem.	
Schodiště	Přímé š.1140mm opatřené madlem po obou stranách ve v.1150mm.	
WC	<b>přístupné</b> (ve vestibulu 1.NP) Kabina š.1900mm x hl.2300mm. Není háček na oděvy. WC kabina vybavena signalizačním systémem nouzového volání v.1140mm s provázkem. Signalizace vyvedena na chodbu před kabinu WC. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. Sklopný přebalovací pult - š.400mm x hl.860mm x v.900mm.	
Přemapováno	12/2021	zpracoval: Shánělová

### budova polikliniky

