



6. 	<b>Chirurgická pohotovost budova A</b>
adresa	Kollárova 7 568 25 Svitavy
telefon	+420 461 569 356
web	<a href="http://www.svitavy.nempk.cz">www.svitavy.nempk.cz</a>
Parkování	<p><b>Vyhrazené stání 1x</b> na parkovišti (blíže vstupu A1), přes silnici přístup na chodník před budovu - snížený obrubník. Na parkovišti automat, odsazen od obrubníku hl.450mm - otvor pro vhadzování mincí v.1300mm, pro vyzvednutí lístku v.1150mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma.</p> <p><b>Vyhrazené stání 2x</b> na parkovišti před vstupem (vstup A2) o příčném sklonu 7%.</p>
Přístup	<p><b>Vstup A1:</b> Příčná rampa, s madlem po obou stranách. 1. rameno - dl.7m, š.1300mm, sklon 10-11%, 2. rameno - dl.7,5m, š.1200mm, sklon 8-10%, 3. rameno - dl. 6,8m, š.1300mm, sklon 9%.</p> <p>Mezi jednotlivými rameny podesty.</p> <p><b>Vstup A2:</b> Chodník a komunikace o sklonu 7-9%.</p>
Regulační poplatek	<p>Před ošetřením je nutné zakoupit pohotovostní regulační poplatek prostřednictvím kupónu na <b>vrátnici /informacích</b> - budova A, vestibul 1.NP (viz. popis č.2).</p> <p>Kupóny lze pořídit v předstihu (bližší info na webových stránkách <a href="http://www.nempk.cz">www.nempk.cz</a>).</p>
Vstup	<p><b>přístupný s dopomocí</b></p> <p><b>Vstup A1 (hlavní vstup zepředu budovy):</b> Před vstupem rampa a schodiště. Schodiště po obou stranách a uprostřed opatřené madlem. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Před vstupními dveřmi zvonek - interkom (vyveden na vrátnici/informace) ve v.1350mm. V zádveři poštovní schránka, otvor pro vhadzování pošty ve v.1230mm.</p> <p><b>přístupný s dopomocí</b></p> <p><b>Vstup A2 (vstup z boku budovy):</b> Před vstupními dveřmi rovná pochozí plocha. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. Na rámu vstupních dveří zvonek - interkom (vrátnice) ve v.1570mm.</p>
	<p>Budova A je propojena s budovou B, I a E.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budova A s budovou B je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl.3400mm, š.2450mm, sklon 6-7%, bez madla.</li> <li>• Budova B s budovou E je v interiéru (1.NP) propojena rampou: dl. 25m, š.3000mm, sklon 4-6%, bez madla.</li> </ul>
Interiér	<p><b>přístupný</b></p> <p><b>Chirurgická pohotovost (1.NP v zádveří vstupu A1):</b> Vstup ze zádveří do čekárny - dveře š.1100mm. Ambulance (3x) - dveře š.1100mm. V čekárně věšák na oděvy v.1520mm.</p> <p><b>ordinační hodiny + linka zde: <a href="http://www.nempk.cz">www.nempk.cz</a></b></p>
WC	<p><b>bezbariérové WC u ambulance není</b> (dveře do WC š.700mm, kabiny malých rozměrů)</p> <p>Možnost využití bezbariérového WC ve vestibulu budovy A (1.NP).</p> <p><b>přístupné - závada</b> - ve vestibulu budovy A (1.NP).</p>

		<p>Kabina š.1600mm x hl.1960mm. Na dveřích není madlo a zámek odjistitelný zvenčí. Z vnitřní strany dveří ve v.1150mm zádržka - obtížná manipulace. Háček na oděvy ve v.1550mm. U umyvadla není madlo. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.</p>
<p><b>Přemapováno</b></p>	<p>10/2021</p>	<p>zpracoval: Shánělová</p>

### vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy



### vstup A2 - vstup z boku budovy

