


9.		Kožní ambulance budova polikliniky
adresa	Kollárova 22 568 25 Svitavy	
telefon	+420 461 569 205 +420 461 569 250 lékař +420 461 569 355 fototerapie	
web	www.svitavy.nempk.cz	
Parkování	Vyhrazené parkovací stání 4x na parkovišti před budovou polikliniky. Na parkovišti automat - otvor pro vhadzování mincí v.1000mm, otvor pro vyzvednutí lístku v.800mm. Parkování na vyhrazených místech pro ZTP zdarma.	
Přístup	U vyhrazeného stání není nájezd na chodník, nutný pohyb po komunikaci parkoviště k nájezdu na chodník, který vede k obou vstupům do budovy (před hlavním vstupem do polikliniky).	
Vstup	přístupný Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky ovládané. U vstupu zvonek (interkom) ve v.1420mm.	
Interiér	přístupný Ambulance se nachází v 2.NP. Spojovací dveře k výtahu a schodišti (1.NP-3.NP) automaticky ovládané. Vstup k ambulanci z chodby: Dvoukřídlé dveře do čekárny o š. otevíravého křídla 900mm a 700mm (se samozavíráním se zajištěním v otevřené poloze). Dveře do ambulance š.1100mm. V čekárně háčky na oděvy v.1680mm. ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz	
Výtah	Propojuje 1.NP - 3.NP. Kabina výtahu š.1040mm x hl.2140mm. Dveře mechanicky otevírané š.800mm (se samozavíráním). V kabině výtahu není zrcadlo a sedátko. Tlačítka výtahu nejsou označena Braillovým písmem.	
Schodiště	Přímé š.1140mm opatřené madlem po obou stranách ve v.1150mm.	
WC	přístupné (ve vestibulu 1.NP) Kabina š.1900mm x hl.2300mm. Není háček na oděvy. WC kabina vybavena signalizačním systémem nouzového volání v.1140mm s provázkem. Signalizace vyvedena na chodbu před kabinu WC. Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. Sklopný přebalovací pult - š.400mm x hl.860mm x v.900mm.	
Přemapováno	12/2021	zpracoval: Shánělová

budova polikliniky

