

<b>1.</b>	<b>Poliklinika Chrudim</b>
<b>Adresa</b>	Sdružení lékařů polikliniky I, s.r.o. Palackého 191 a 211 530 02 Chrudim
<b>Telefon</b>	+420 469 638 933, +420 728 300 131, +420 602665 564 (kancelář) Telefonní seznam ordinací lékařů a pracovišť <a href="https://www.poliklinikachrudim.cz/cs/abecedni-telefonni-seznam-ordinaci-lekaru-a-pracov">https://www.poliklinikachrudim.cz/cs/abecedni-telefonni-seznam-ordinaci-lekaru-a-pracov</a>
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:poliklinikachrudim@gmail.com">poliklinikachrudim@gmail.com</a>
<b>Web</b>	<a href="http://www.poliklinikachrudim.cz">www.poliklinikachrudim.cz</a>
<b>Parkování</b>	Vyhrazené stání pro ZTP 1x na parkovišti před budovou + 2x ve Fibichově ulici.
<b>Přístup</b>	Bezbariérový.
<b>Vstup</b>	<b>přístupný</b> Vstupní dvoukřídlé dveře automaticky ovládané š. 1400mm. Dveře ze zádveří dvoukřídlé automaticky ovládané š.1700mm.
<b>Interiér</b>	<b>přístupný s dopomocí (plošina 1.NP a 2.NP)</b> Poliklinika se skládá ze dvou propojených budov, které jsou ve dvou různých výškových úrovních. Překonání výškového rozdílu je řešeno schodišťovou plošinou: v 1.NP (5 schodů se zábradlím po 1 straně) a ve 2.NP (6 schodů se zábradlím po 1 straně). Ve 3.NP se nachází pouze gynekologická ordinace + ultrazvuk, které jsou nepřístupné - 6 schodů se zábradlím po obou stranách. Dveře a průchody v budově jsou dostatečně široké. Na chodbách jsou na obou stranách stěn instalována madla pro přidržení. Ve vestibulu polikliniky: Recepce - pult výšky 1000mm s podjezdem hloubky 190mm. V 1.NP: Lékárna Nowa (popis viz. Lékárny).
<b>Výtah</b>	Propojuje 1.PP –3.NP. Kabina výtahu šířky 1300mm x hloubka 1200mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 800mm. Výtah v plném rozsahu vybavení.
<b>Schodišťová plošina</b>	Rozměry: šířka 800mm x hloubka 880mm, nosnost 300kg. Plošina umožňuje přepravu imobilního pacienta na vozíku i samostatně (součástí plošiny sklopné sedátko, výška 460mm). Plošinu je možné použít pouze za asistence oprávněného pracovníka polikliniky, tj. pracovník recepce, nebo sestra příslušného lékaře. Další potřebné informace (tel.čísla, atd.) jsou umístěny u plošin.
<b>WC</b>	<b>přístupné (1.NP)</b> Kabina šířky 1900mm x hloubka 2160mm. Dveře š. 900mm. Signalizační systém nouzového volání není.

Přemapováno		6/2022	zpracoval: R. Zamastilová	
-------------	--	--------	---------------------------	--



Poliklinika Chrudim, Palackého č.p. 191 a 211

- vstup

