



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice	U.š. 0000
Došlo: 11-02-2016	Zpracov.
Č.j.:	Ukl. znak
ČPÁ:	

Magistrát města Pardubice  
Stavební úřad  
Ing. Jiří Vopršal  
Štrossova 44  
530 02 Pardubice

Vyřizuje:  
Ing. arch. Petr Horský

Telefon:  
734 392 994

Datum:  
10. 2. 2016

**Věc: Žádost o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb – sportovní stavby a Kaufland**

Vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit jménem České abilympijské asociace se sídlem v Pardubicích. Ve městě Pardubice jsme provedli mapování vybraných sportovních zařízení a dalších staveb občanského vybavení z pohledu jejich bezbariérové přístupnosti. Na základě tohoto mapování jsme shledali níže uvedené odstranitelné závady.

V souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 132, odst. 3, písm. e), žádáme ve veřejném zájmu o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb a to:

**Závodiště – dostihový spolek, Pražská 607, Pardubice**

**tribuna A**

**jižní vstup**

- doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké ve výšce 900mm a ve výšce 1500 mm na vchodové dveře a na celou prosklenou plochu 1
- doplnit vodorovné madlo na dveře na stranu opačnou, než jsou panty 2

$$15 + 3 + 6 + 2 + 3 =$$

1

29 zázvzd

#### východní vstup

- doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké ve výšce 900mm a ve výšce 1500 mm na vchodové dveře a na celou prosklenou plochu 3

#### výtah

- doplnit označení Braillovým písmem na nástupních místech u výtahu a v kleci výtahu 4

#### bezbariérové WC muži

- zámek na dveřích kabiny WC vyměnit za zámek odjistitelný z venku 5
- doplnit háček na oděv v kabině WC do výše 1200 mm 6
- madlo u stěny vedle záchodové mísy nemá dostatečnou délku, je třeba madlo vyměnit za vyhovující s přesahem záchodové mísy o 200 mm 7

#### bezbariérové WC ženy

- zámek na dveřích kabiny WC vyměnit za zámek odjistitelný z venku 8
- doplnit háček na oděv v kabině WC do výše 1200 mm 9

### tribuna D

#### východní vstup

- Odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo na straně opačné než jsou panty. 10

#### západní vstup

- Odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo na straně opačné než jsou panty. 11

#### vstup k výtahu

- Odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo na straně opačné než jsou panty. 12

#### výtah

- doplnit označení Braillovým písmem na nástupních místech 13

#### bezbariérové WC

- zámek na dveřích vyměnit za zámek odjistitelný z venku 14
- doplnit háček na oděv v kabině WC do výše 1200 mm 15

### Kaufland, S. K. Neumanna 2819, Pardubice

- odstranit samozavírání na vstupu do předsíně toalet, nebo ho vyměnit za samozavírání se zpožděním 1
- odstranit samozavírání na vstupu na pánskou bezbariérovou toaletu 2
- odstranit samozavírání na vstupu na dámskou bezbariérovou toaletu 3

### TipSPORT arena, Sukova třída 1735, Pardubice

- doplnit háček na oděv na bezbariérovém WC v klubu Hattrick do výše 1200mm 1
- doplnit označení Braillovým písmem na nástupních místech u výtahu a v kleci výtahu (dvojice výtahů u vstupu z parkoviště, jeden výtah u restaurace Hattrick) 4

bezbariérový vstup od mostu Pavla Wonky

- Odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru). 5
- označit vstup piktogramem vozíčkáře 6

### Basketbalová hala na Dukle, V Ráji 311, Pardubice

vstup pro diváky

- doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké ve výšce 900mm a ve výšce 1500 mm na dveře a celou prosklenou plochu u vstupu i v zádveři 1
- Odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru). 2

**Městský atletický stadion, tř. Čs. Armády 2515, Pardubice**

vstup pro sportovce

- Odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo na straně opačné než jsou panty. 1

bezbariérové WC

- zámek na dveřích vyměnit za zámek odjistitelný z venku 2
- doplnit háček na oděv v kabině WC do výše 1200 mm 3

S pozdravem



Pro bližší informace k odstranění závad:

Ing. arch. Petr Horský  
mapování bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o. s.

Sladkovského 2824

530 02 Pardubice

**Tel.: +420 734 392 994**

[petr.horsky@caacz.cz](mailto:petr.horsky@caacz.cz)