

Městský úřad

Přelouč

Odbor stavební, p. Lubomír Novotný

Československé armády 1665

Přelouč

535 33

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
774 554 726

Datum:
24.11.2015

Věc: Třetí opakovaná žádost o odstranění závad

Vážený pane,

kontrolní prohlídkou dne 19.11.2015 bylo zjištěno, že na základě naší druhé opakované žádosti z 9.3.15 byla provedena pouze jedna odstranitelná překážka bezbariérového užívání staveb v ní uvedené.

Proto v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 132 odst. 3 písm. e), opakovaně žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to :

Pojišťovna ČSOB, Masarykovo nám. 226, Přelouč – doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené vstupní dveře.

Autobusové nádraží, Sportovní 1613, Přelouč – u vstupu do předsíně WC muži i ženy odstranit ze dveří samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje). U dveří WC ženy do předsíně a WC ženy imobilní doplnit vodorovné madlo na straně zavírání. Na dveře WC ženy i muži doplnit piktogram vozičkáře.

Vlakové nádraží, Dukelské náměstí 306, Přelouč - u vstupních dveří odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje). Doplnit madlo na vstupní dveře z čekárny do WC ženy. Na vstupní dveře z čekárny do WC ženy doplnit piktogram vozičkáře. U vstupních dveří z nástupiště doplnit zvonek do výše 900 mm od pochozí plochy s piktogramem vozičkáře pro přivolání pracovníka ČD. Zvonek umístit 500 mm od pevné překážky. Doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené vstupní dveře (2x).

Nákupní centrum TESCO, Sportovní 1699, Přelouč – u dveří WC imobilní odstranit samozavírač, vyměnit zámek FAB za zámek odjistitelný zvenku. Háček na oděvy přemístit do výšky 1200 mm nad podlahou.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Zeman – maso, uzeniny, řeznictví, 28. října 1531, Přelouč – doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené dveře a prosklené stěny.

Čerpací stanice Benzina plus, Pardubická 1523, Přelouč – u dveří WC imobilní doplnit chybějící vodorovné madlo, vyměnit zámek FAB za zámek odjistitelný zvenku. Háček na oděvy přemístit do výšky 1200 mm nad podlahou.

Čerpací stanice PAP oil, Pardubická 1535, Přelouč – u dveří WC imobilní doplnit 2x chybějící vodorovné madlo (předsíň + kabina), u dveří kabiny vyměnit dosický zámek za zámek odjistitelný zvenku. Doplnit háček na oděvy do výšky 1200 mm nad podlahou. Doplnit držák toaletního papíru v dosahu z WC mísy do výšky max. 1200 mm.

v s

V případě potřeby konzultace nás kontaktujte na adrese :

Česká abilympijská asociace, o.s.
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Sladkovského 2824
Pardubice
tel. : 774554726
e-mail : irena.caslavkova@caacz.cz

veř

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156
Tel.: 466 052 059
www.caacz.cz

Irena Čáslavková
konzultantka bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
s. tel. 466 052 059

www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Vyplní pošta:		530 01 PARDUBICE 1	231
RR762848087CZ 587 Cena služby:		34.00Kč	
24.11.15	0.032kg	327757	77 168
Cena:	0.00Kč	Dobírka:	0.00Kč
Sleva ZK:	0.00Kč	K úhradě:	34.00Kč
Placeno v hotovosti:		34.00Kč	
Odesílatel			
ČA A			
SLADKOVSKÉHO 2824			
530	01	PARDUBICE	*Kód zákazník(a) (odesílatele)
*Tel. číslo: +420:			
*E-mail:			
Adresát		MěU Přelouč	Dobírka Kč
		ČA A 1665	0.00
			Udaná cena Kč
			XXXXXXXXXX
535	33	Přelouč	*Kód zákazník(a) (adresáta)
*Tel. číslo: +420:			
*E-mail:			
Druh zásilky	Hmotnost	Cena služby	
R	0.032kg	34.00Kč	
Podací číslo	Poznámka (copřikové služby)	Placeno v hotovosti	
RR762848087CZ		34.00Kč	

T11-036A (03-11) * Nepovinný údaj