



**M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P Ř E L O U Ě**  
**ODBOR STAVEBNÍ**  
**Československé armády 1665, 535 33 Přelouč**

---

Spis.zn.: ST/7686/2017/Ch  
Č.j.: MUPC 10985/2017  
Spis.,skart.znak 330, V, 5  
Vyřizuje: Petra Chroustová  
Tel.: 466 094 142  
E-mail: petra.chroustova@mestoprelouc.cz  
  
Datum: 14.6.2017

UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 01 Litvínov 1

---

**SDĚLENÍ OBECNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU**

---

**Věc: odstranění závad – odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb  
Přelouč, Pardubická č.p. 1523 – čerpací stanice Benzina**

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006/Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 19.5.2017 podnět od České abilympijské asociace, z.s., s žádostí o odstranění závad – odstranitelných překážek bezbariérového užívání staveb, týkajících se objektu č.p. 1523, ul. Pardubická, Přelouč na pozemku parc. č. st. 2858 v katastrálním území Přelouč, jehož jste vlastníkem.

Podnět se týká – wc imobilní:

- u dveří odstranit samozavírač (pokud odstranění není v rozporu s požárně bezpečnostním řešením stavby), u dveří vyměnit zámek za zámek odjistitelný z venku a doplnit chybějící vodorovné madlo (odst. 5.1.3. přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů – „... Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.“), háček na oděvy přemístit do výše 1,2 m od podlahy.

Podle § 132 odst. 1 stavebního zákona „Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.“ a podle § 132 odst. 3 písm. e) stavebního zákona „Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.“.

Stavební úřad žádá o odstranění výše uvedených závad.

Lubomír Novotný  
vedoucí odboru

**Obdrží:**

*vlastník (doručenky)*

UNIPETROL RPA, s.r.o., IDDS: upm88qu

*na vědomí*

Česká abilympijská asociace, z.s., IDDS: ruijaek

**CO:** spis